

Frequently Asked Questions (F.A.Q)

مناقصه شماره: ۱۴-۱۲۰۳/۸۹

خرید و نصب و راه اندازی آبگرمکن خورشیدی در سه گروه از ساختمان های وزارت نفت

F.A.Q-5

کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست این صفحه را مهر و امضاء نموده و به همراه اسناد مناقصه در پاکت (ب) ارائه نمایند.

- ۱- طراحی و اجرای سیستمها بر مبنای برداشتهای شرکتیهای پیشنهاد دهنده و بازدیدهای انجام شده توسط نمایندگان شرکتها و مفروضات مندرج در اسناد مناقصه انجام گردد.
- ۲- هدف گذاری طراحی و اجرای سیستمهای عمومی خورشیدی بر مبنای تأمین حجم های در نظر گرفته شده آبگرم برای هر ساختمان و تأمین آبگرم استخر (باشگاه برف آبدلی) می باشد.
- ۳- بازدیدها طبق برنامه های اعلام شده انجام گردید و قابل تکرار نمی باشد.
- ۴- حجم مخازن آبگرم در نظر گرفته شده برای هر ساختمان و تأمین آبگرم ۶۰ درجه به میزان حجمهای مذکور، بایستی به عنوان معیار طراحی و سیستم های خورشیدی مورد نظر ، مد نظر قرار گیرد.
- ۵- لزوماً حجم مخازن مندرج در اسناد معرف مصرف دقیق آبگرم آن ساختمان نخواهد بود، بلکه میزان مورد انتظار جهت تأمین آبگرم خورشیدی است.
- ۶- فضاهای معرفی شده در اسناد، صرفاً جهت استقرار کلکتورهای خورشیدی به عنوان برآورد اولیه است و طراحی سیستم ها بر مبنای بازدیدهای صورت گرفته و مشاهدات نمایندگان شرکتیهای پیشنهاد دهند انجام خواهد گرفت.

۷- بدیهی است در کلیه طراحی‌ها بایستی مسیر عبور رایزرهای اصلی و فرعی و ارتباط با کلکتورها و مخازن و پمپ‌ها و سایر متعلقات خورشیدی پیش‌بینی و درج گردد.

۸- سیکل خورشیدی جهت تأمین آبگرم به میزان مشخص شده در هر ساختمان است و لازم است ارتباط مخازن آبگرم خورشیدی با مخازن نصب شده اولیه در ساختمانها در طراحی‌ها مد نظر قرار گیرد.

۹- هدف‌گذاری طراحی سیستم‌ها به گونه‌ای است که ترجیحاً در فصولی که نیاز به گرمایش وجود ندارد یا حداقل است، سیستم خورشیدی به عنوان تأمین‌کننده اصلی آبگرم مصرفی در ساختمان‌ها ایفای نقش نماید.